



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LESZNIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.2.4210.139.2022.KS

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie działając zgodnie z art.401 ust.3,4 i art.400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 roku poz.2233 z późniejszymi zmianami) w związku z art.49 oraz art.61 § 4, art.10 § 1, art.73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz.2000 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia

że na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej „TRZEBNICA-ERGO” Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika pana Kamila Okrutę, przedstawiciela firmy „Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczyński S.C.” we Wrocławiu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

Wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujących:

1. Pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z ujęcia wody w Ujeźdźcu Wielkim składającego się z dwóch studni Nr 1 i Nr 1A, zlokalizowanych na działkach nr 156/5 i 244/4, obręb 0034 Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie w ilości:
 - $Q_{max.s} = 0,0125 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $Q_{\text{śr.dob.}} = 400 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{dop.rok} = 146\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$
 - w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wynoszących:
 - dla studni Nr 1 $Q_e=45 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S=20,0 \text{ m}$,
 - dla studni Nr 1A $Q_e=21 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S=19,40 \text{ m}$,
 - cel poboru – pobór wód do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2. Wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody, tj. ścieków technologicznych z płukania filtrów i oczyszczonych w odstojniku wód popłucznych do rowu R-YB za pomocą istniejącego wylotu urządzeń kanalizacyjnych o średnicy $\varnothing 80 \text{ mm}$ zlokalizowanego na działce nr 244/4, obręb 0034 Ujeździec Wielki, gm. Trzebnica, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie w ilości:
 - $Q_{max.s} = 0,0014 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $Q_{\text{śr.dob.}} = 18,0 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{dop.rok} = 1\,3269 \text{ m}^3/\text{rok}$Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla wprowadzanych ścieków przemysłowych:
 - zawiesiny ogólne – 35 mg/l
 - żelazo ogólne – 10 mg Fe/l

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu ich udostępnienia telefonicznie pod nr 607151557 lub mailowo pod adresem krzysztof.swieca@wody.gov.pl Uwagi i wnioski dotyczące sprawy, strony postępowania mogą wносить, w podanym wyżej terminie, pisemnie na adres organu Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno lub przez Nadzór Wodny w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 16a, 63-500 Ostrzeszów, a także poprzez skrzynkę podawczą ePUAP. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod ww. numerem telefonu lub adresem e-mail.

W przypadku braku uwag i wniosków, po upływie powyższego terminu przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone wydaniem decyzji na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


DYREKTOR
Małgorzata Walszak

Publiczne ogłoszenie przez obwieszczenie, umieszczone na okres 14 dni na:

- ① Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
2. W biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy
3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
4. W biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

13.12.2022 r.
.....
(data umieszczenia obwieszczenia, podpis)

.....
(data zdjęcia obwieszczenia, podpis)